

DETRAZIONE IRPEF/IRES DEL 65% PER LE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE


In conformità al Decreto Ministeriale del 19 Febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 Ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 Aprile 2008 e con D.M. 6 Agosto 2009, applicativo della Legge Finanziaria 2008 (Decreto edifici) e successive modifiche e integrazioni, Panasonic Italia dichiara che:

Le pompe di calore elettriche ad alta efficienza tipologia aria/aria, riportate nella tabella allegata alla presente certificazione, rientrano nei parametri indicati nel D.M. di riferimento in quanto soddisfano i valori minimi di COP (coefficiente di prestazione) ed EER (indice di efficienza energetica) indicati nell'allegato I del D.M 6 Agosto 2009. Le prestazioni sono state misurate secondo la norma UNI EN 14511:2004

Milano, 28/04/2017

PANASONIC ITALIA
Branch Office di Panasonic Marketing Europe GMBH

Andrea Cetrone



Allegati:
Elenco dei modelli conformi al D.M.

PANASONIC ITALIA
COEFFICIENTI DI PRESTAZIONE (COP)
INDICI DI EFFICIENZA ENERGETICA (EER)

VALORI MINIMI DEL COEFFICIENTE DI PRESTAZIONE				
Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Valore riferimento COP	Valore riferimento EER	Valore riferimento COP con tolleranza 5%	Valore riferimento EER con tolleranza 5%
aria/aria	3,9	3,4	3,70	3,23

LINEA RESIDENZIALE MONOSPLIT INVERTER

KIT	UNITA' INTERNA UNITA' ESTERNA	COP	EER
PARETE ETHEREA			
	CS-E7SKEW-M CU-E7SKE	4,48	4,51
	CS-E9SKEW-M CU-E9SKE	4,59	4,67
	CS-E12SKEW-M CU-E12SKE	4,21	4,07
PARETE STANDARD			
	CS-TE20TKEW CU-TE20TKE	3,97	3,77
	CS-TE25TKEW CU-TE25TKE	4,07	3,73
	CS-TE35TKEW CU-TE35TKE	3,74	3,43
	CS-TE50TKEW CU-TE50TKE	3,72	3,36
PARETE SERIE PROFESSIONALE PKEA			
	CS-E9PKEA CU-E9PKEA	4,86	4,85
	CS-E12PKEA CU-E12PKEA	4,35	4,02
	CS-E15PKEA CU-E15PKEA	3,75	3,50
	CS-E18PKEA CU-E18PKEA	3,82	3,47

PARETE SERIE Z			
SERIE VZ			
	CS-VZ9SKE CU-VZ9SKE	5,63	5,81
	CS-VZ12SKE CU-VZ12SKE	5,06	4,38
SERIE Z/XZ			
	CS-XZ20TKEW CU-Z20TKE	4,52	4,56
	CS-XZ25TKEW CU-Z25TKE	4,79	4,81
	CS-XZ35TKEW CU-Z35TKE	4,44	4,22
	CS-XZ50TKEW CU-Z50TKE	4,03	3,55
	CS-Z20TKEW CU-Z20TKE	4,52	4,56
	CS-Z25TKEW CU-Z25TKE	4,79	4,81
	CS-Z35TKEW CU-Z35TKE	4,44	4,22
	CS-Z50TKEW CU-Z50TKE	4,03	3,55
SERIE TZ			
	CS-TZ20TKEW CU-TZ20TKE	4,03	3,92
	CS-TZ25TKEW CU-TZ25TKE	4,13	3,79
	CS-TZ35TKEW CU-TZ35TKE	3,81	3,50
	CS-TZ42TKEW CU-TZ42TKE	3,70	3,33
	CS-TZ50TKEW CU-TZ50TKE	3,77	3,40
SERIE PZ			
	CS-PZ25TKE CU-PZ25TKE	4,09	3,62

CONSOLE A PAVIMENTO			
	CS-E9GFEW CU-E9PFE	4,2	4,5
	CS-E12GFEW CU-E12PFE	4,0	3,72
CASSETTE A 4 VIE			
	CS-E9PB4EA CU-E9PB4EA	4.00	4.55
HIDE AWAY			
	CS-E9PD3EA CU-E9PD3EA	3.72	4.24