

DETRAZIONE IRPEF/IRES DEL 65% PER LE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE


In conformità al Decreto Ministeriale del 19 Febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 Ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 Aprile 2008 e con D.M. 6 Agosto 2009, applicativo della Legge Finanziaria 2008 (Decreto edifici) e successive modifiche e integrazioni, Panasonic Italia dichiara che:

Le pompe di calore elettriche ad alta efficienza tipologia aria/aria, riportate nella tabella allegata alla presente certificazione, rientrano nei parametri indicati nel D.M. di riferimento in quanto soddisfano i valori minimi di COP (coefficiente di prestazione) ed EER (indice di efficienza energetica) indicati nell'allegato I del D.M 6 Agosto 2009. Le prestazioni sono state misurate secondo la norma UNI EN 14511:2004

Milano, 15/06/2017

PANASONIC ITALIA
Branch Office di Panasonic Marketing Europe GMBH

Andrea Cetrone



Allegati:

Elenco dei modelli conformi al D.M.

PANASONIC ITALIA COEFFICIENTI DI PRESTAZIONE (**COP**) INDICI DI EFFICIENZA ENERGETICA (**EER**)

VALORI MINIMI DEL COEFFICIENTE DI PRESTAZIONE				
Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Valore riferimento COP	Valore riferimento EER	Valore riferimento COP con tolleranza 5%	Valore riferimento EER con tolleranza 5%
aria/aria	3,9	3,4	3,70	3,23

LINEA RESIDENZIALE Free Multi

Combinazioni CU-2E12SBE

UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNE	COP	EER
CU-2E12SBE	16 + 16	4,63	4,27
CU-2E12SBE	16 + 20	4,63	4,50
CU-2E12SBE	16 + 25	4,63	4,50
CU-2E12SBE	16 + 35	4,63	4,50
CU-2E12SBE	20 + 20	4,63	4,50
CU-2E12SBE	20 + 25	4,63	4,50
CU-2E12SBE	20 + 35	4,78	4,68
CU-2E12SBE	25 + 25	4,78	4,68
CU-2E12SBE	25 + 35	4,78	4,68

Combinazioni CU-2E15SBE

UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNE	COP	EER
CU-2E15SBE	16 + 16	4,60	3,76
CU-2E15SBE	16 + 20	4,58	3,71
CU-2E15SBE	16 + 25	4,58	3,63
CU-2E15SBE	16 + 35	4,58	3,66
CU-2E15SBE	20 + 20	4,62	3,67
CU-2E15SBE	20 + 25	4,62	3,66
CU-2E15SBE	20 + 35	4,62	3,66
CU-2E15SBE	25 + 25	4,62	3,66
CU-2E15SBE	25 + 35	4,62	3,66

Combinazioni CU-2E18SBE

UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNE	COP	EER
CU-2E18SBE	16 + 16	4,60	3,76
CU-2E18SBE	16 + 20	4,58	3,71
CU-2E18SBE	16 + 25	4,58	3,63
CU-2E18SBE	16 + 35	4,58	3,66
CU-2E18SBE	16 + 42	4,63	3,42
CU-2E18SBE	16 + 50	4,63	3,42
CU-2E18SBE	20 + 20	4,62	3,67
CU-2E18SBE	20 + 25	4,62	3,66
CU-2E18SBE	20 + 35	4,63	3,42
CU-2E18SBE	20 + 42	4,63	3,42
CU-2E18SBE	20 + 50	4,63	3,42
CU-2E18SBE	25 + 25	4,63	3,47
CU-2E18SBE	25 + 35	4,63	3,42
CU-2E18SBE	25 + 42	4,63	3,42
CU-2E18SBE	25 + 50	4,63	3,42
CU-2E18SBE	35 + 35	4,63	3,42
CU-2E18SBE	35 + 42	4,63	3,42