

Data 2 Maggio 2017

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE  
PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN POMPA DI CALORE  
AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEGLI INCENTIVI DEL CONTO TERMICO 2.0  
DM 16 FEBBRAIO 2016

**Tipologia aria/acqua VRF/VRV a GAS**

La società **PANASONIC ITALIA** dichiara che gli impianti a pompa di calore sotto riportati soddisfano i requisiti di legge di cui alla tabella n°4 dell'allegato I del DM 16 Febbraio 2016, di aggiornamento del DM 28 Dicembre 2012 c.d. Conto termico.

Con la presente dichiarazione la società **PANASONIC ITALIA** dichiara inoltre che i valori di GUE e di Pn dei modelli di pompe di calore sotto riportati sono stati determinati in conformità alla UNI EN 14511 nelle condizioni di prova (ambiente esterno e ambiente interno) indicate nella Tab. 4 dell'allegato I del DM 16 Febbraio 2016 per la **tipologia aria/acqua**.

Tipologia	Denominazione commerciale	GUE minimo	(on-off)	1,38
aria/aria	VRF/VRV ≥ 35 kW	GUE minimo	(variatore di velocità)	1,31

N° progressivo	Tipologia	Marca	Codice identificativo unità esterna	Potenza termica nominale (kW)	GUE	Presenza variatore di velocità
1	ARIA/ACQUA VRF/VRV	PANASONIC	U-20GE3E5	50,5	1,39	SI
2	ARIA/ ACQUA VRF/VRV	PANASONIC	U-30GE3E5	67,7	1,46	SI

Le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NO<sub>x</sub> espressi come NO<sub>2</sub>), dovute al sistema di combustione, sono inferiori a 240 mg/kWh, riferiti all'energia termica prodotta.



Andrea Cetrone  
Country Manager

PANASONIC ITALIA  
Branch Office di Panasonic Marketing Europe GMBH