

MANUALE D'USO

■ PISTOLA RICARICA VERIFICA INSERIMENTO GAS R410

COD. 11132330



FUNZIONAMENTO:

La Pistola ricarica verifica inserimento gas R410, è un'attrezzatura semplice ed innovativa che permette di verificare, ed eventualmente aggiungere, gas refrigerante negli impianti A/C.

1. Accendere il condizionatore selezionando la temperatura a 16°C.
2. Individuare la valvola di carica dell'impianto e collegare la Pistola.
3. Verificare il colore indicato dal cursore del manometro della Pistola (ROSSO, VERDE, BLU).
4. Eseguire l'operazione di manutenzione seguendo lo schema riportato qui sotto.

IL CURSORE DEL MANOMETRO INDICA LA ZONA BLU (LOW)?

1. Attraverso un tubo di carica (non compreso nella confezione) collegare la Pistola ad una bombola di gas refrigerante R410A.
2. Premere l'innesco della Pistola per circa 5 secondi.
3. Rilasciare l'innesco e verificare il nuovo posizionamento del cursore sul manometro.
4. Se il cursore non ha raggiunto la zona verde (FILLED) ripetere l'operazione.

IL CURSORE DEL MANOMETRO INDICA LA ZONA VERDE (FILLED)?

L'impianto A/C contiene la quantità di gas refrigerante corretta.

IL CURSORE DEL MANOMETRO INDICA LA ZONA ROSSA (WARNING)?

L'impianto A/C ha un problema grave. In questo caso è consigliato rivolgersi ad un centro di assistenza.

