

Superfici minime richieste in funzione carica

$$\text{Area min} = \left(\frac{m}{(2,5 \times \text{LFL}^{5/4} \times h_0)} \right)^2$$

Model name	Precarica in kg per 30m	Sup min m2	
		Parete	Soffitto e canalizzato
U-36PZH2E5	1,15	1,25	0,84
U-50PZH2E5	1,15	1,25	0,84
U-60PZH2E5	1,45	1,99	1,33
U-71PZH2E5 / U-71PZH2E8	1,95	3,6	2,41
U-100PZH2E5 / U-100PZH2E8	3,05	8,8	5,89
U-125PZH2E5 / U-125PZH2E8	3,05	8,8	5,89
U-140PZH2E5 / U-140PZH2E8	3,05	8,8	5,89
U-60PZ2E5	1,45	1,99	1,33
U-71PZ2E5	1,45	1,99	1,33
U-100PZ2E5 / U-100PZ2E8	2,6	6,39	4,28
U-125PZ2E5 / U-125PZ2E8	2,98	8,4	5,62
U-140PZ2E5 / U-140PZ2E8	2,98	8,4	5,62